

RÉTEGRENDEK:

PADLÓK:

- R1

FÖLDSZINT - HIDEGPADLÓ - ÖSSZESEN: 31,0 CM

1,5 cm ragasztott kerámia burkolat
7,5 cm cementesztrich simára lehúzva - 5.0 hálóvasalással (15/15 cm osztással),
a helyiség szélein körben 0,5 cm vastag polifoam szegély felhajtva
1 rtg. - technológiai szigetelés - Masterplast építési reg PE fólia, 0,09 mm vastag
12 cm EPS 100 - lépésálló polisztirol táblás hőszigetelés (AUSTROTHERM EPS AT-N100)
2 rtg. bitumenes lemez talajnedvesség elleni szigetelés - BAUDER-PYE G 200 S 4
1 rtg. hideg bitumenmázás felületi kellősítés - BAUDER Burkolit V
10 cm vasalt aljzatbeton - statikus által meghatározott vasalással
15 cm kavicságy, vagy zúzott kő aljzat
alatta: talajfeltöltés és tömörített termett talaj
- R2

FÖLDSZINT - MELEGPADLÓ - ÖSSZESEN: 31,0 CM

2,0 (2,2) cm parketta burkolat
7,0 cm cementesztrich simára lehúzva - 5.0 hálóvasalással (15/15 cm osztással),
a helyiség szélein körben 0,5 cm vastag polifoam szegély felhajtva
1 rtg. - technológiai szigetelés - Masterplast építési reg PE fólia, 0,09 mm vastag
12 cm EPS 100 - lépésálló polisztirol táblás hőszigetelés (AUSTROTHERM EPS AT-N100)
2 rtg. bitumenes lemez talajnedvesség elleni szigetelés - BAUDER-PYE G 200 S 4
1 rtg. hideg bitumenmázás felületi kellősítés - BAUDER Burkolit V
10 cm vasalt aljzatbeton - statikus által meghatározott vasalással
15 cm kavicságy, vagy zúzott kő aljzat
alatta: talajfeltöltés és tömörített termett talaj
- R3

ÁLTALÁNOS FÖDÉM (FÖLDSZINTI ZÁRÓFÖDÉM)

10,0 cm ISOVER Domo Komfort üveggyapot hőszigetelés poliészter fátyol kasírozással (felső rtg.)
16,0 cm ISOVER Domo üveggyapot hőszigetelés (alsó rtg.)
24,0 cm béléstestes PTH födémrendszer
1,0 cm belső oldali vakolat, 1 rtg (min.: 145 g/m2) üvegszövet hálóval erősítve - Lb-Knauf MP 501 W fehér gépi alap vakolat,
2 rtg. beltéri falfestékekkel festve (INNTALER - Polifarbe - diszperziós)
- R4

TALAJON FEKVŐ KÜLSŐ (TERASZ) PADLÓ

1,5 cm csúszásmentes, fagyálló kerámia burkoklat
12,0 cm aljzatbeton
~15,0 cm tömörített kavics
- termett talaj
- R5

TELKEN BELÜLI KOCSIBEÁLLÓ BURKOLAT (BURKOLATOK)

6 cm beton térkő burkolat
3-4 cm finom homokos kavicságy (csak lehúzva, nem tömörítve)
30 cm tömörített zúzott kő aljzat,
Alatta: tömörített termett talaj (Trg.: 90%)

TETŐ:

- T1

TETŐ (hajlásszög: 38° és 42°) - (Nem hőszigetelt tető, üres padlástér és ereszt kialakítás)

Égetett agyag cserépfedés - Pilis hornyolt íves vágású tetőcserép
3x5 cm cserépléc
3x5 cm ellenléc
1 rtg. Creaton Duo páraáteresztő alátét tetőfólia-150 g/m2 - ragasztószalaggal felület-folytonosítva,
10/15 cm felületkezelt szarufa (felületkezelés: láng és gombamentesítő szer + UV álló vastaglazúr Pl. SADOLIN EXTRA, szín: fenyő)

FALAZATOK:

- F1

TEHERHORDÓ VAKOLT FAL - ÖSSZESEN: 47,0 CM

1,5 cm kültéri vakolat (Pl.: BAUMIT gépi vak.) min.: 2 rtg.-ben glettelve + kültéri diszp-ós festékekkel festve -
Intaller - polifarbe - kültéri homlokzati festék - fehér színben
44 cm Porothersm klíma téglá - teherhordó falazat
1,5 cm belső oldali vakolat (Pl.: BAUMIT GV25 gépi vak.) min.: 2 rtg.-ben glettelve + beltéri diszp-ós festékekkel
festve - Intaller - polifarbe - beltéri festék
- F2

TEHERHORDÓ LÁBAZATI TERMÉSKŐ BURKOLATOS FAL - ÖSSZESEN: 48,5 CM

2,5-3,0 cm ragasztott terméskő burkolat
44 cm Porothersm 44 klíma téglá - teherhordó falazat
1,5 cm belső oldali vakolat (Pl.: BAUMIT GV25 gépi vak.) min.: 2 rtg.-ben glettelve + beltéri diszp-ós festékekkel
festve - Intaller - polifarbe - beltéri festék
- F3

TEHERHORDÓ LÁBAZATI TERMÉSKŐ BURKOLATOS FAL - ÖSSZESEN: 48,5 CM

2,5-3,0 cm ragasztott terméskő burkolat
40 cm Leier zsalukő falazat - teherhordó falazat
1 rtg. dombornyomott (Dörken) szivárgó lemez (nem perforált)
- F4

BELSŐ TEHERHORDÓ FAL ÉS (VÁLASZFAL) - ÖSSZESEN: 33 (13) CM

1,5 cm belső oldali vakolat, 1 rtg (min.: 145 g/m2) üvegszövet hálóval erősítve - Lb-Knauf MP 501 W fehér gépi alap vakolat,
2 rtg. beltéri falfestékekkel festve (INNTALER - Polifarbe - diszperziós)
30 (10) cm Porothersm N+F téglafal
1,5 cm belső oldali vakolat, 1 rtg (min.: 145 g/m2) üvegszövet hálóval erősítve - Lb-Knauf MP 501 W fehér gépi alap vakolat,
2 rtg. beltéri falfestékekkel festve (INNTALER - Polifarbe - diszperziós)

épület padlószintje: +-0,00 = Bmf: 199,80 m

TÁRSZERVEZŐK			IDŐSEK NAPKÖZI OTTHONA			KIVITELI TERVDOKUMENTÁCIÓ		
Statikus:	Molnár Sándor	molnarstatikakft@gmail.com	ARCUS Komplex Éptéshiroda Kft. TI-ART Bt.			Helyszín: 3905, Monok, Széchenyi utca hrsz: 49	Dátum: 2018. 03. 27.	
Elektromos:	Erdei Ferenc	erdei.ferenc36@gmail.com					Lapméret:	
Gépész:	Gyarmati Imre	gyancsa@cress.hu					Lépték: M =	
Tűzvédelem:	Farkas Gábor	farkasgaborterv@gmail.com	Iroda: 3900, Szerencs, Kossuth tér 4.	Tel.: 36-30-914-97-28	WEB: www.axisepitesz.hu	Tervlap neve: Rétegrendek	Tervlap száma: K-18	
Építész m.társ.: Nyikes Tibor	nyikitibi@gmail.com		Felelős tervező:	SALAMIN FERENC	É1/01-1814			
			Munkatárs:	VÁRNAI BENCE	É 01 - 6300			